

Приложение № 6
к Административному регламенту (п. 20)
(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 № 122)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ГУ МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Иваново, ул. Диановых, 8а 56-62-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД г.Фурманова и Фурмановского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ивановская область, г.Фурманов, ул. Социалистическая, 18/1

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

№ 37 / 1 / 11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Центр детского творчества города Фурманова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г.Фурманова и Фурмановского района по надзорной деятельности

(наименование органа НД)

№ 37 от "06" ноября 20 14 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "13" ноября 20 14 г. по
09 ч 00 мин. "18" ноября 20 14 г. проведена проверка

Начальник ОНД г.Фурманова и Фурмановского района капитан внутренней службы Солодягин Денис
Вадимович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центр детского творчества города Фурманова Гошадзе Ларисой Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Не произведена пропитка горючих декораций, сценического и выставочного оформления.	Основание: ППР в РФ п.108	09 января 2015	
2	Дверь лестничной клетки на первом и втором этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Основание: СНиП 21-01-97* п. 6.18*	09 января 2015	
3	Отсутствует приказ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Основание: вание ППР в РФ п.50	09 января 2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД г.Фурманова и Фурмановского района майор
внутренней службы Солодягин Денис Вадимович


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 18 ” ноября 20 14 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центр
детского творчества города Фурманова
Гошадзе Лариса Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
“ 18 ” ноября 20 14 г.